

平成30年1月10日

お取引先各位

フォーチュンナイン株式会社  
北九州市八幡西区引野1-5-33  
TEL: 093 (644) 301



### セントラル用浄水器・ろ過器の凍結に関して

拝啓 新春を迎え、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

早速ですが、寒さもピークを迎え天気予報等におきまして、最低気温低下の予報が出る場合がございます。セントラル用浄水器・ろ過器お使いのお客様に置かれましては本体の凍結の可能性が御座います。

対策としては、本体に毛布等を被せる、蛇口を少し解放することで凍結の抑制になります。

尚、凍結が原因による製品の破損、水漏れは保証の対象外となります。何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

今後とも、引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切に申し上げます。

まずは、取り急ぎご連絡申し上げます。

敬具